ഉത്തരം

(എ) പടിയൂർ വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീമിന്റെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

(ബി) ഇതിന്റെ ഇൻടേക്ക്‌വെൽ, പമ്പ് ഹൗസ്, മൂന്ന് റിസർവോയറുകൾ, 30 കി.മീ. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, ഗ്രാവിറ്റി മെയിനുകൾ എന്നിവയുടെ പണി പൂർത്തിയായി. ഫിൽട്ടർ പ്ലാന്റ്, ഭൂതല സംഭരണി, റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, പമ്പ് സെറ്റ്, 60 കി. മീ. വിതരണ ശൃംഖല എന്നിവയുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്.

(സി) 2000-ൽ.

(ഡി) 2006 മാർച്ചിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ബാലുശ്ശേരി അങ്ങാടിയിലെ ശുദ്ധജലവിതരണം

78 (3287) ശ്രീ. എ. സി. ഷൺമുഖദാസ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ബാലുശ്ശേരി അങ്ങാടിയിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും ശുദ്ധജലം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഏത് പദ്ധതിയിൽ നിന്നാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്താമോ ;

(ബി) ഈ പദ്ധതിയുടെ ജലസംഭരണശേഷിയും പമ്പിംഗ് ശേഷിയും എത്രയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(സി) പമ്പിംഗ് സൗകര്യവും സംഭരണ ശേഷിയും വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള പഞ്ചായത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥനയിന്മേൽ എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയിൽ നിന്നാണ് ബാലുശ്ശേരി അങ്ങാടിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ശുദ്ധജലം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.

(ബി) ഈ പദ്ധതിയുടെ സംഭരണശേഷി 75000 ലിറ്ററും പമ്പിംഗ് ശേഷി 0.15 എം.എൽ.ഡി.-യുമാണ്.

(സി) പമ്പിംഗ് സൗകര്യവും സംഭരണശേഷിയും വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള പഞ്ചായത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത പദ്ധതി 31-1-2003-ന് പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly